



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: [gp.arso@gov.si](mailto:gp.arso@gov.si)

[www.arso.gov.si](http://www.arso.gov.si)

Številka: 35405-365/2018-5

Datum: 9. 10. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18 – ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani poseg: Rezervoarji za biodizel s spremljajočimi objekti na Terminalu Instalacija Sermin, Koper, nosilcu nameravanega posega PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika uprave Tomaža Berločnika zastopa Marta Svolfjšak – Jerman, naslednji

### **SKLEP**

1. Za nameravani poseg: Rezervoarji za biodizel s spremljajočimi objekti na Terminalu Instalacija Sermin, Koper na zemljiščih:
  - lovilni bazeni novih rezervoarjev R68, R69, R70, R71 v k.o. 2604 Bertoki s parcelnima št. 6018/2 in 5813/2,
  - povečanje vagonskega črpališča v k.o. 2604 Bertoki s parcelno št. 5829/14,
  - trasa cevovodov v k.o. 2604 Bertoki s parcelnimi št. 5829/14, 5829/19, 5820/20, 5829/10, 5829/11, 5829/9, 5827/7, 5827/6, 5827/6, 6026/2, 6030/1, 5815/3 in 6018/2,nosilcu nameravanega posega PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

### **Obrazložitev:**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 21. 8. 2018 s strani nosilca nameravanega posega PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika uprave Tomaža Berločnika zastopa Marta Svolfjšak – Jerman (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Rezervoarji za biodizel s spremljajočimi objekti na Terminalu Instalacija Sermin, Koper, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi in njenim dopolnitvam z dne 5. 10. 2018 in 8. 10. 2018 je nosilec nameravanega posega priložil:

- Pooblastilo za zastopanje v postopku z reg. oznako: P/B2-D-102/17 z dne 1. 9. 2017;

- Tloris lovilnega bazena rezervoarjev R68, R89, R70 in R71 – Cona 1 iz PGD št. G-3277, ki ga je maja 2018 izdelal OPI INTER Družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o.;
- Pregledno situacijo v M 1:2000 iz PGD št. G-3277, ki jo je maja 2018 izdelal OPI INTER Družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o.;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR dne 16. 8. 2018;
- Strokovno mnenje, ki ga je pod št. 7-II-111/2-O-18/RT dne 3. 7. 2018 izdal Zavod RS za varstvo narave OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
- Kulturnovarstvene pogoje, ki jih je pod št. 35104-0355/2018/2 dne 20. 7. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

V skladu s točko D Energetika, D.I Fosilna goriva, D.I.5. Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za skladišča nafte in petrokemičnih izdelkov, razen C.II.3, z zmogljivostjo najmanj 200.000 t\*.

V skladu s točko D Energetika, D.I Fosilna goriva, D.I.5.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druga skladišča nafte, petrokemičnih izdelkov ali drugih fosilnih goriv, razen plinov, z zmogljivostjo najmanj 50.000 t.

Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena ali iz prejšnjega odstavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.

Naslovni organ ja na podlagi vpogleda v lastne evidence ugotovil, da je bila lokacija obrata že predmet presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja (št. 35405-65/01 z dne 24. 9. 2001, št. 35402-51/2003 z dne 10. 3. 2004, št. 35402-134/2005 z dne 24. 4. 2006, št. 35415-4/2010-50 z dne 21. 2. 2011). Iz evidenc naslovnega organa nadalje izhaja, da je za obstoječi obrat izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35415-4/2010-50 z dne 21. 2. 2011 in Odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35495-9/2015-11 z dne 3. 2. 2017. Iz citiranih dovoljenj izhaja, da znaša zmogljivost obrata 409.450,65 t naftnih proizvodov, kar presega prag, določen v točki D.I.5 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje.

Zaradi povečanih potreb po sprejemu, skladiščenju in dodajanju biodizla v dizelsko gorivo (biogorivo) se bo v sklopu instalacije za sprejem in izdajo biodizla na vagoni polnilnici na Terminalu Instalacija Sermin izvedlo naslednje sklope objektov, ki so predmet tega postopka:

- povečanje rezervoarske kapacitete B100 (biodizel) ob kamionski polnilnici,
- gradnja instalacije za sprejem B100 na vagoni polnilnici,
- izvedba sistema za namešavanje BX na vagoni polnilnici,
- gradnja tehnoloških cevovodov za povezavo.

Predvidena dela bodo po oceni trajala 6. mesecev. Nameravani poseg ne vpliva na obstoječo zmogljivost obrata.

Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za spremembo že obstoječega posega v okolje (sprememba načina obratovanja), je v skladu s točko D.I.5 Priloge 1 v povezavi z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje za nameravani poseg potrebna izvedba predhodnega postopka.

Na območju ob kamionski polnilnici bodo postavljeni 4 vertikalni cilindrični rezervoarji s prostornino vsak min. 600 m<sup>3</sup>. Rezervoarji bodo nameščeni v betonskem lovilnem bazenu (dva rezervoarja na bazen). Rezervoarji in pripadajoča infrastruktura bodo omogočali ločeno skladiščenje glede na posamezne vire goriv brez mešanja. Omogočena bo tudi modularna nadgradnja katerega koli sistema.

Načrtovani rezervoarji R68, R69, R70 in R71 (Cona 1 – priloga 1 in priloga 2) bodo izvedeni na severni strani obstoječih rezervoarjev R-35, R-36, R-37 in R-38 ter nameščeni v dva lovilna bazena, po dva rezervoarja skupaj. Med obema bazenoma bo ploščad za namestitev črpalk. Posamezne ploščadi bodo medsebojno dilatirane. Svetli gabarit ploščadi posameznega lovilnega bazena znaša 13,1 x 20,6 m, višina zidu pa 3,0 m, kar omogoča zadržanje morebitnega razlitja vsebine rezervoarjev. Višinska kota ploščadi znaša +4,45 m. Podstavek rezervoarja, na katerega bo montirana jeklena podnica rezervoarja, bo nad nivo ploščadi dvignjen za 50 cm in bo izdelan v naklonu proti sredini, kjer se bo izdelal izpust iz dna. Ploščad za namestitev črpalk bo svetlega gabarita 13,1 x 5,5 m, z višino robnika za zadržanje morebitnega razlitja 20 cm. Višinska kota ploščadi znaša prav tako +4,45 m.

#### Tehnični podatki o rezervoarjih:

Oznake rezervoarjev:	R-68, R-69, R-70 in R-71
Nominalni volumen:	600 m <sup>3</sup>
Notranji premer:	D = 8000 mm.
Višina plašča:	H = 13500 mm
Projektirani po standardu:	SIST EN 14015
Tip strehe:	samonosilna jeklena streha

V rezervoarjih bo zgrajen sistem za gretje s toplo vodo in cevovodi za povezovanje kontejnerske enote za pripravo tople vode. Severno od lovilnega bazena novih rezervoarjev se bo izvedla armirano betonska ploščad za namestitev kontejnerja enote za pripravo tople vode. Tlorisni gabarit ploščadi bo 3,5 x 4,0 m in debelina plošče bo 25 cm. Izdelal se bo iz betona kvalitete C25/30 in armiral z armaturo S500.

Od enote za pripravo tople vode, do priključkov na rezervoarjih se bodo nadzemno izvedli cevovodi z izolacijo. V novem črpališču med novimi rezervoarji bodo vgrajene tri črpalke kapacitete 90 m<sup>3</sup>/h, vsaka s pripadajočo armaturo. Črpalke bodo služile za odpremo biodizla iz novih (in po potrebi iz starih/obstojećih) rezervoarjev na polnilnico vagonskih ali kamionskih cistern kot tudi za pretakanje biodizla iz enega rezervoarja v drugi.

### Instalacija za sprejem B100 na vagoni polnilnici

Na vagonih cisternah bo postavljeno 8 iztakalnih mest za B100 povezanih s kolektorjem, ki poteka skozi obstoječo severno kineto pretakališča vagonih cistern, ki je sedaj prazna. Za namestitev dveh novih črpalk, kapacitete 125 m<sup>3</sup>/ha vsaka, za sprejem B100 je potrebno obstoječe črpališče pri vagonem pretakališču podaljšati proti zahodu za 5,65 m in prestaviti stopnice. Višina dna in sten ostaja enaka in se bo priključila na obstoječo konstrukcijo. Vsi elementi lovilnega bazena in povečanega črpališča bodo izdelani iz vodotesnega betona kvalitete C30/37, armirani z armaturo S500.

### Sistem za namešavanje Bx na vagoni polnilnici

Za izdajo Bx na vagoni polnilnici, se bodo na otok 1 vgradile štiri nove merilne proge za namešavanje Bx, z vso potrebno merilno regulacijsko in krmilno opremo. Merilne proge bodo spojene na obstoječe roke za polnjenje dizla v vagonih cistern na otoku 1. Namešavanje bo opravljeno preko statičnega mikserja, ki bo postavljen pred vhomom goriva v kamionsko cisterno.

### Tehnološki cevovodi

Vsi novi tehnološko povezovalni cevovodi bodo potekali po obstoječih cevovodnih trasah oz. v obstoječi kineti nadzemno. Vsi tehnološki cevovodi bodo jekleni brezšivni po ANSI. Skupna dolžina novo izvedenih cevovodov bo do 2.000 m. Dopremne cevi biodizla bodo s pretakališča vagonih cistern uporabljene tudi za odpravo biodizla z vagonih cisternami. Iz novega črpališča bodo cevovodi spojeni na obstoječe cevovode, ki vodijo na polnilnico kamionskih cistern. Cevovodi in armatura za biodizel bodo izolirani in elektro ogrevani. Izolacija za vse cevovode bo debeline 30 cm in zaščitena z aluminjasto pločevino debeline 0,8 mm.

### Elektro instalacije in oprema

Električne instalacije in oprema novega tehnološkega postroja se dogradijo v obstoječe elektro sisteme na lokaciji. Električna priključna moč lokacije zadošča za potrebe priklopa novih električnih porabnikov. V obstoječih elektro stikalnih prostorih (elektro kioskih) je dovolj prostora za vgradnjo potrebnih novih stikalno-krmilnih sestavov. Potrebna elektro oprema za doseganje funkcionalnosti in varnosti sistema se bo vgradila v nove nizkonapetostne stikalno-krmilne sestave, ki bodo vgrajeni v obstoječe elektro kioske:

- Elektro kiosk 7 – sklop rezervoarskega prostora;
- Elektro kiosk 8 – sklopa za sprejem B100 in izdajo Bx na vagonem pretakališču.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

#### 1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih navedenih v točki 1. izreka tega Sklepa. Velikost gradbišča za izvedbo nameravanega posega znaša 715 m<sup>2</sup>. Zmogljivost obstoječega obrata po izvedbi nameravanega posega ostaja nespremenjena. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nosilec nameravanega posega namerava znotraj obstoječe vagonih polnilnice na Terminalu Instalacija Sermin povečati rezervoarske kapacitete B100 (biodizel) ob kamionski polnilnici, zgraditi instalacije za sprejem B100 na vagoni polnilnici, izvesti sistem za

namešavanje BX na vagoni polnilnici in zgraditi tehnološke cevovode za povezavo. V tej fazi ne bo na novo zgrajenih pozidanih površin. Tudi dimenzije že zgrajenih objektov znotraj obstoječega obrata se ne povečujejo.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje ni predvidena uporaba naravnih virov, tal prsti, vode in biotske raznovrstnosti.
- Nastajanje odpadkov: vrste in količine vseh gradbenih odpadkov, ki bodo nastali pri izvedbi nameravanega posega so naslednje: 60 m<sup>3</sup> - izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi (naftni derivati) (št. odpadka 17 05 05) in 250 m<sup>3</sup> – izkopani material, ki ni naveden pod 170505 (št. odpadka 17 05 06). Pri obratovanju nameravanega posega odpadki ne bodo nastajali.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg bo imel v času gradnje naslednje vplive na okolje:
  - v času gradnje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, vpliv na biotsko raznovrstnost, vplivi na tla, nastajanje odpadkov in vibracije.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: pri gradnji in obratovanju nameravanega posega se ne bo uporabljalo snovi, ki bi lahko povzročile nastanek večje nesreče. Nameravani poseg ne bo možni vir eksplozij, saj biodizel ni vnetljiva snov. Ker se nameravani poseg nahaja znotraj SEVESO obrata, bo izpolnjeval vse zahteve Pravilnika o protiekspluzijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/16).
- Tveganje za zdravje ljudi: izgradnja in obratovanje nameravanega posega ne bo vplivala na zdravje ljudi.

## 2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper za območje SV dela Sermina (Uradne objave, št. 26/87, 25/95), Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje (Uradni list RS, št. 79/04 in 109/04), Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/01 – obvezna razlaga 24/01 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 24/01 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga, 47/16 – spremembe in dopolnitve) (PUP Koper).

Osnovna namenska raba za rezervoarje in traso cevovodov je ureditveno območje za poselitev, podrobnejša namenska raba je območje za komunalo in energetiko, oznaka območja: KI-3, namenska raba prostora za vagonsko črpališče in traso cevovodov je ureditveno območje za poselitev s podrobnejšo namensko rabo območje za promet in zveze in oznako območja: KT-8. Podatki o namenski rabi prostora za traso cevovodov pod dostopno cesto proti železnici je ureditveno območje državnega prostorskega načrta, z oznako območja: DPN. Dejanska raba za načrtovane rezervoarje bo na območju skladišča naftnih derivatov Terminal Istalacija Sermin, severno od obstoječih rezervoarjev za aditive, vzhodno od glavnih tehnoloških cevovodov. Povečanje vagonskega črpališča se bo izvedlo na območju zahodno od obstoječe vagonke polnilnice. Traso cevovodov za biodizel se potegne po obstoječi trasi glavnih tehnoloških cevovodov od vagonke polnilnice do načrtovanih rezervoarjev R68, R69, R70 in R71.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območju virov pitne vode in podtalnice, prav tako se lokacija nameravanega posega ne nahaja na vodovarstvenem območju. Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na najboljših gozdnih zemljiščih, na območju gozdnih rezervatov, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območju varovanih kmetijskih zemljišč.
- Absorbcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: lokacija nameravanega posega se ne nahaja niti na poplavnem območju, niti na priobalnih zemljiščih površinskih voda. Najbližji vodotok je Rižana, ki omejuje območje obrata na SZ in Z strani. Nameravani poseg se ne nahaja na vodovarstvenih območjih. Nameravani poseg ne leži na erozijskem, plazljivem in plazovitem območju. Lokacija nameravanega posega na območju rezervoarjev R20 in R3 in na V strani obrata se nahaja na območju naravne vrednote Srmin, flišni grič na obalni ravnici Bonifika (ID 4821), nato na Z in SZ strani omejuje območje obrata reka Rižana, vodotok s kraškim izviro (ID 4836) in na Z, SZ in V strani od območja obrata se nahaja naravna vrednota Bonifika, aluvialna ravnica s sestoji trstičevja JV od Ankarana (ID 4813) ter na JZ strani od območja obrata, ki je od območja obrata oddaljena min. 40 m oz. od območja vagonke polnilnice obrata min. 420 m, se nahaja Kocjanski zatok (ID 1265) (Pravilnik o določitvi in varstvo naravnih vrednot (Uradni list SRS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15)). Najbližje območje Natura 2000 je Škocjanski zatok (SPA SI5000008), ki se nahaja na JZ strani od območja obrata in je oddaljeno min. 420 m od vagonke polnilnice obrata in Škocjanski zatok (SCI SI3000353), ki se prav tako nahaja na JZ strani od območja obrata in je oddaljeno min. 500 m od vagonke polnilnice obrata (Uredba o posebnih varstvenih območjih (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-Odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)). Najbližje zavarovano območje je Škocjanski zatok (ID 1415), ki se nahaja na JZ strani od obrata in je oddaljeno min. 420 m od vagonke polnilnice obrata (Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 75/13 in 46/14-ZON-C)). Najbližje ekološko pomembno območje je Morje in morsko obrežje (ID 7000), ki se nahaja tik ob tankerskem terminalu obrata in Škocjanski zatok (ID 77600), ki je oddaljeno min. 420 m od območja vagonke polnilnice (Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)). Nameravani poseg se nahaja znotraj območja nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg), in sicer: EŠD 1302 Bertoki – Arheološko najdišče Sermin (arheološke dediščine) ter v neposredni bližini naslednje enote kulturne dediščine: EŠD 13925 Ankarana – Kulturna krajina Ankaranska bonifika (kulturna krajina).

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izgradnja in obratovanje nameravanega posega ne bo vplivala na zdravje ljudi.

- Hrup: pri izvajanju gradbenih del bo nastajal hrup zaradi obratovanja delovnih strojev in tovornih vozil. Glede na to, da je najbližji stanovanjski objekt v oddaljenosti min 200 m, se hrup na takšni razdalji zmanjša za 46 dB. Glede na to, da hrup gradnje ne bo presegal 90 dB, se ocenjuje, da tudi hrup gradnje na mestu najbližjega stanovanjskega objekta ne bo presegal vrednosti 44 dB. Mejna vrednost za gradbišče kot vir hrupa znaša po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) 65 dBA za dnevni čas, v katerem bo potekala gradnja. Glede na vse navedeno in kratek čas trajanja gradbenih del (6 mesecev) se vpliv nameravanega posega na obremenitev okolja s hrupom v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben vpliv.

Zaradi vrste nameravanega posega v času obratovanja hrup ne bo nastajal, razen v primeru izrednih dogodkov. Naslovni organ ocenjuje, da obratovanje nameravanega posega ne bo povzročalo pomembnih vplivov emisij hrupa v okolje. Stanje z vidika hrupne obremenjenosti obravnavanega območja bo v času obratovanja nameravanega posega praktično enako obstoječemu stanju.

- Zrak: gradbena dela imajo posreden vpliv na onesnaževanje zraka, predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije in transportnih vozil za potrebe ureditve betonskih konstrukcij lovilnih bazenov novih rezervoarjev in razširitve črpališča na vagonski polnilnici. Vsa gradbena mehanizacija mora obratovati le takrat, ko je to potrebno in ne sme obratovati v prostem teku brez posebnega razloga. Emisije snovi v zrak med gradnjo bodo omejenega značaja in bodo zlasti povezane z vremenskimi razmerami v času odstranjevanja zemljine za betonske konstrukcije. Pomembnejšega poslabšanja kakovosti zraka ob gradbišču ni za pričakovati. Izvajalec del mora upoštevati predpise pri izvajanju gradbenih del, ter se ravnati po določenih Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11). Naslovni organ tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje ocenjuje kot nepomemben.

Zaradi izvedbe nameravanega posega se emisije v zrak v času obratovanja ne bodo spremenile.

- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): lokacija nameravanega posega se na območju rezervoarjev R20 in R3 in na VZ strani obrata nahaja na območju naravne vrednote Srmin, flišni grič na obalni ravnici Bonifika (ID 4821), nato na Z in SZ strani omejuje območje obrata reka Rižana, vodotok s kraškimi izviri (ID 4836) in na Z, SZ in V strani od območja obrata se nahaja naravna vrednota Bonifika, aluvialna ravnica s sestoji trstičevja JV od Ankarana (ID 4813) ter na JZ strani od območja obrata, ki je od območja obrata oddaljena min. 40 m oz. od območja vagonke polnilnice obrata min. 420 m, se nahaja Kocjanski zatok (ID 1265) (Pravilnik o določitvi in varstvo naravnih vrednot (Uradni list SRS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15)). Najbližje območje Natura 2000 je Škocjanski zatok (SPA SI5000008), ki se nahaja na JZ strani od območja obrata in je oddaljeno min. 420 m od vagonke polnilnice obrata in Škocjanski zatok (SCI SI3000353), ki se prav tako nahaja na JZ strani od območja obrata in je oddaljeno min. 500 m od vagonke polnilnice obrata (Uredba o posebnih varstvenih območjih (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-Odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)). Najbližje zavarovano območje je Škocjanski zatok (ID 1415), ki se nahaja na JZ strani od obrata in je oddaljeno min. 420 m od vagonke polnilnice obrata (Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 75/13 in in 46/14-ZON-C)). Najbližje ekološko pomembno območje je Morje in morsko obrežje (ID 7000), ki se

nahaja tik ob tankerskem terminalu obrata in Škocjanski zatok (ID 77600), ki je oddaljeno min. 420 m od območja vagonске polnilnice (Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in in 47/18)). Nosilec nameravanega posega je pridobil strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola, št. 7-II-111/2-O-18/RT z dne 3. 7. 2018. Iz citiranega mnenja izhaja, da nameravani poseg ne bo bistveno negativno vplival na kvalifikacijske vrste ali habitatne tipe, zaradi katerih je bilo opredeljeno varovano območje oz. na varstvene cilje zavarovanega območja (velikostni razred B – nebistven vpliv). Iz citiranega mnenja nadalje izhaja, da nameravani poseg prav tako ne bo bistveno vplival na varstvo naravne vrednote. Glede na navedeno, vrsto nameravanega posega in njegovo lokacijo naslovni organ tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot pomemben.

- Vplivi na tla: potencialni vir onesnaženja tal in podzemnih vod v času gradnje nameravanega posega predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, ki se bodo uporabljali pri gradnji betonskih konstrukcij, vendar je verjetnost onesnaženja, ob ustreznem vzdrževanju strojev, zanemarljiva. Gradbišče bo opremljeno z absorpcijskimi sredstvi, delavci pa seznanjeni z načinom ukrepanja ob tovrstnih nesrečnih situacijah. Zato se ocenjuje, da vpliva na tla v času gradnje ne bo, razen v primeru nesrečnega razlitja, za kar bo poskrbljeno z ukrepi v varnostnem načrtu gradbišča.  
Naslovni organ ocenjuje, da tudi med obratovanjem nameravanega posega ne bo izpustov v tla, saj bodo rezervoarji s pripadajočimi črpalkami za izdajo in črpalke za sprejem biodizla v betonskih lovilnih skledah, v katerih se bo zadržalo potencialno razlitje.
- Vplivi na spremembo dejanske rabe zemljišč: dejanska raba za načrtovane rezervoarje je na območju skladišča naftnih derivatov Terminal Istalacija Sermin, severno od obstoječih rezervoarjev za aditive vzhodno od glavnih tehnoloških cevovodov. Povečanje vagonskega črpališča se bo izvedlo na območju zahodno od obstoječe vagonске polnilnice. Traso cevovodov za biodizel se potegne po obstoječi trasi glavnih tehnoloških cevovodov od vagonске polnilnice do načrtovanih rezervoarjev R68, R69, R70 in R71. Dejanska raba zemljišč se ne bo spremenila, razen na mestih, kjer se bo odstranila vegetacija. Gre za območje za komunalo in energetiko ter območje za promet in zveze, zato gradnja ne bo povzročila spremembo rabe tal.
- Vplivi na vodo: v času gradnje nameravanega posega potencialni vir emisij v vode predstavlja uporaba transportnih vozil ter skladiščenje in uporaba tekočih goriv za potrebe gradbene mehanizacije. Vpliv bo časovno in prostorsko omejen na območje nameravanega posega in okolice. V času gradnje ne bodo nastajale odpadne vode. Območje nameravanega posega ne leži v vodovarstvenem območju. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na vode v času gradnje kot nepomemben. Prav tako tudi naslovni organ ocenjuje, da bo imelo obratovanje nameravanega posega nepomemben vpliv na emisije v vode.
- Svetlobno onesnaževanje: razsvetljava gradbišča predvidoma ne bo potrebna, saj bodo gradbena dela potekala le v dnevnem času oz. v svetlem obdobju dneva. V času obratovanja nameravanega posega prav tako ne bo prihajalo do svetlobnega onesnaževanja, saj se z izvedbo nameravanega posega ne bo gradilo novih svetilk.
- Vibracije: v času gradbenih del bodo nastajale vibracije zaradi delovnih strojev in tovornih vozil, predvsem v času miniranja z bagrom (odstranitev zemljine in niveliranje terena). Mejna vrednost za izvedbo nameravanih del ni določena, mejna vrednost za betonske in klasično grajene zidane stavbe znaša 7,62 mm/s (0,3 in/sec). Za oceno obremenitev z vibracijami med gradnjo nameravanega posega se je za izračun vzelo



obratovanje tovornega vozila in bagra. Oba navedena stroja že na razdalji 7,62 m povzročata manjše vibracije, kot znaša referenčna vrednost. Glede na navedeno in dejstvo, da se najbližji stanovanjski objekt nahaja v oddaljenosti min. 200 m (na naslovu Sermin 33), se ocenjuje, da vpliva vibracij nanje v času gradnje ne bo.

V času obratovanja nameravani poseg ne bo vir vibracij. Obratovanje objekta se zaradi nameravanega posega ne bo pomembno spremenilo in promet ne poteka v bližini stanovanjskih objektov, zato se ocenjuje, da pomembnega vpliva na vibracije nameravani poseg ne bo imel.

- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg se nahaja znotraj območja nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), in sicer: EŠD 1302 Bertoki – Arheološko najdišče Sermin (arheološke dediščine) ter v neposredni bližini naslednje enote kulturne dediščine: EŠD 13925 Ankaran – Kulturna krajina Ankaranska bonifika (kulturna krajina). Glede na navedeno je nosilec nameravanega posega pridobil kulturnovarstvene pogoje, ki jih je pod št. 35104-0355/2018/2 dne 20. 7. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran. Ob upoštevanju navedenih kulturnovarstvenih pogojev naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na kulturno dediščino manj pomemben.

- Vidna izpostavljenost: območje nameravanega posega bo v času gradnje ograjeno z gradbeno ograjo, ki bo vidna iz okolice. Glede na to, da je nameravani poseg oddaljen min. 200 m od najbližjega stanovanjskega objekta, vpliva na vidno izpostavljenost ne bo.

Med obratovanjem bo del nove konstrukcije (vertikalni rezervoarji za biodizel) sicer viden, vendar bo stal na sredini skladišča, kjer se že nahajajo obstoječi rezervoarji in zato ne bo z ničemer izstopal. Glede na navedeno, v času obratovanja vpliva na vidno izpostavljenost ne bo.

- Odpadki: vrste in količine vseh gradbenih odpadkov, ki bodo nastali pri izvedbi nameravanega posega so naslednje: 60 m<sup>3</sup> - izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi (naftni derivati) (17 05 05) in 250 m<sup>3</sup> – izkopani material, ki ni naveden pod 170505 (17 05 06). Del izkopenega materiala se bo uporabil za ponovno nasipavanje, preostanek izkopenega materiala in drugi odpadki pa se bodo predali pooblaščenim predelovalcem tovrstnih odpadkov. Natančne količine in podrobnejše ravnanje z gradbenimi odpadki je opisano v Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Nameravani poseg sam po sebi v času obratovanja ne bo proizvajal odpadkov. Odpadki, ki bodo nastali v času obratovanja ne bodo imeli pomembnega vpliva na povečanje količine odpadkov in obstoječ sistem ravnanja z odpadki.

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.


**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

Postopek vodila:

  
Mojca Holozan  
višja svetovalka II



  
mag. Nataša Petrovčič  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Nosilcu nameravanega posega: PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - po elektronski pošti (obcina@koper.si).